

Régulateur de niveau KL 80



Le volume et la flottabilité réduits du régulateur KL80 ne le font convenant que pour des liquides propres. Par ailleurs, ses propriétés sont identiques à celles que régulateur ZG 6751.

SUBAG Niveauregler GmbH

Buckhalde 1
5322 Koblenz
Tel. 056 246 19 31
www.subag.ch
subag@bluewin.ch

Caractéristiques nominales

Température max.	80°C
Courant	1mA / 4 V - 2A / 250 V
Angle de commutation	90°
Protection	IP68 / 2 bar
Classe de protection	II
Boîte	Polypropylen (PP)
Hauteur/ Diamètre	90 mm / 60 mm
Câble	TPK 3 x 0.5 mm ²
Longueur de câble	5 / 10 / 20 m

Liste Résistance:

Eaux d'égout brutes, eaux fécales résiduaires, fumier, eaux usées domestiques, eaux usées des lave-linge, bains et douches, eaux de lavage, émulsions contenant de l'essence, huiles diesel, graisses, huiles, acides, etc.

Déclaration CE de conformité selon:

Directive basse tension 2014 / 35 / CE
CE politique de protection de l'environnement RoHS
2011 / 65 / CE

Nous déclarons par la présente que les produits que nous fabriquons, sur la base de leur conception et de leur construction, ainsi que de la version que nous avons mise sur le marché, sont conformes aux exigences de base de sécurité et de protection de l'environnement des directives CE. En cas de changement de contrôleur de niveau non convenu avec nous, cette déclaration perd sa validité.

Normes harmonisées appliquées:

- **DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1)**
- **DIN EN 60730-2-15 (VDE 0631-2-15)**
- **DIN IEC 60730-1 (VDE 0631-1)**

Raccordement électrique

Pour vider un réservoir

Gris	Noir	Brun
isoler	X	X

Pour remplir un réservoir

Gris	Noir	Brun
X	isoler	X

Alarme au niveau supérieur

Gris	Noir	Brun
isoler	X	X

Alarme au niveau inférieur

Gris	Noir	Brun
X	isoler	X

Maintenance:

Correctement installés et montés, les interrupteurs à flotteur fonctionnent pratiquement sans entretien pendant de nombreuses années. Selon le degré de contamination du milieu, il suffit de vérifier le système de temps en temps et de nettoyer les interrupteurs à flotteur si nécessaire.